



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROIECT

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării obiectivului de investiții  
"Modificare instalatii hidromecanice de stins incendii  
la Cinema Modern-Centrul Cultural al Municipiului Suceava "

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 9554/22.03.2016 și Raportul Biroului Investiții nr. 9555/22.03.2016 și Raportul Comisiei economico-financiare, juridică și disciplinară;

În conformitate cu prevederile art. 44, alin.1, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale ;

În temeiul dispozițiilor art.36, alin.2, lit. "b", alin.4, lit."d", art. 45, alin. 3, art. 47 și art. 49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată.

## HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** Se aprobă realizarea obiectivului de investiții "Modificare instalatii hidromecanice de stins incendii la Cinema Modern-Centrul Cultural al Municipiului Suceava " .


**Art.2.** Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " Modificare instalatii hidromecanice de stins incendii la Cinema Modern-Centrul Cultural al Municipiului Suceava ", prezentați în anexă.

**Art.3.** Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR MUNICIPIU  
jr. IOAN CIUTAC

VIZAT  
Control financiar preventiv



**Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției**

" Modificare instalatii hidromecanice de stins incendii la Cinema Modern- Centrul Cultural al Municipiului Suceava"

**1. Valoarea totală a investiției** 20.709 lei  
**din care valoare C+M:** 10.711 lei


(inclusiv TVA 20%)

**Capacități:**


- robinet DN 150mm 2buc.
- robinet DN 100mm 2buc
- manometru 1buc

**2. Durata de realizare a investiției:** 1 luna

**Director General,  
Direcția generală tehnică și  
de investiții  
Florin Cerlincă**



**Șef Serviciu investiții,  
Vasile Chițescu**





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 9554 din 22.03.2016.

## EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "**Modificare instalatii hidromecanice de stins incendii la Cinema Modern-Centrul Cultural al Municipiului Suceava** "

Proiectul instalatiilor de stins incendii, aferente obiectivului de mai sus, a fost intocmit conform normativului NP086-2005, care intre timp a fost abrogat si inlocuit cu normativul P118/2-2013 modificat. Instalatiile de stins incendiile trebuie sa respecte prevederile normativului in vigoare in momentul actual.

In acest sens trebuie sa se intocmeasca un proiect tehnic cu noile prevederi precum si sa se execute modificarile de instalatii necesare.

Având în vedere cele expuse mai sus propun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prevazuta.





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

**DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII**

**Biroul Investiții**

Nr. 9555 din 22.03.2016



## RAPORT

al Biroului investiții privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "**Modificare instalatii hidromecanice de stins incendii la Cinema Modern- Centrul Cultural al Municipiului Suceava**"

În proiectul de hotărâre supus atenției se propune modificarea instalațiilor hidromecanice de stins incendii în conformitate cu prevederile actuale respectiv cu normativul P118/2-2013 modificat care înlocuiește normativul NP086-2005 abrogat.

În vederea respectării normativului și efectuării probelor tehnologice finale la toate instalațiile de stins incendii în ansamblu și pentru a evita inundarea accidentală a unor spații, se impune instalarea suplimentară a unor vane de închidere și de by-pass în camera distribuitorului de apă pentru incendii, astfel:

- pe circuitul de alimentare a instalației interioare de stins incendii cu drenaj, în paralel cu electroventilul DN150mm, pe distribuitor, se va monta o vană DN 150mm.

- pe circuitul de alimentare a instalației interioare de stins incendii cu drenaj după racordul de la pompa mobilă se va monta o vană DN 150mm.

- pe circuitul de alimentare a instalației interioare de stins incendii de la pompa mobilă, în paralel cu clapetul de sens DN 100mm, se va monta 2 vane DN 100mm, care preia apa din instalație în timpul probelor tehnologice de funcționare.

Astfel se pot executa oricând probe reale, cu apă, pentru a vedea cum funcționează instalația de stins incendii și a evita astfel blocarea unora din vane și a vedea funcționarea vanei electrice DN 150mm.

Având în vedere cele expuse mai sus considerăm necesară și oportună aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "**Modificare instalatii hidromecanice de stins incendii la Cinema Modern- Centrul Cultural al Municipiului Suceava**", prezentată în anexă la Proiectul de Hotărâre.

Director general,  
Florin Cerlincă

Șef birou investiții,  
Vasile Chițescu

## DEVIZ GENERAL

**CATEGORIE DE LUCRĂRI: MODIFICARE INSTALAȚII HIDRODINAMICE DE STINGERE INCENDII ÎN  
CAMERA TEHNICĂ la CENTRUL CULTURAL SUCEAVA . CINEMA „MODERN”  
CAPITOL: DISTRIBUȚIA APEI PENTRU STINS INCENDII**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor de lucrari	Valoare( fara TVA)		TVA 20%	Valoare ( inclusiv TVA)	
		mii lei	mii €	mii lei	mii lei	mii €
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>						
1.1.	Obținerea terenului	-	-	-	-	-
1.2.	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului, si aduc. la st. initiala	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>			-	-	-	-
<b>CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatii necesare obiectivului de investitii</b>						
2.1.	Alimentare cu apă	-	-	-	-	-
2.2.	Canalizare menajera	-	-	-	-	-
2.3.	Racord electric	-	-	-	-	-
2.4.	Racord alimentare gaze naturale	-	-	-	-	-
2.5.	Drumuri si sistematizare verticala	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>						
3.						
3.1.	Studii de teren	-	-	-	-	-
3.2.	Taxe pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii	0,300	-	-	-	-
3.3.	Proiectare si inginerie	4,500	-	-	-	-
3.4.	Organizarea procedurilor de achizitie	0,200	-	-	-	-
3.5.	Consultanță	-	-	-	-	-
3.6.	Asistenta tehnica	2,400	-	-	-	-
	3.6.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	1,200	-	-	-	-
	3.6.2. Dirigentie de santier	1,200	-	-	-	-
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>7,400</b>		<b>1,480</b>	<b>8,880</b>	
<b>CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						
4.1.	Construcții și instalații	8,926	-	1,785	10,711	-
4.2.	Montaj utilaje tehnologice	-	-	-	-	-
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	-	-	-	-	-
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	-	-	-	-	-
4.5.	Dotari	-	-	-	-	-
4.6.	Active necorporale	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>8,926</b>	-	<b>1,785</b>	<b>10,711</b>	-
<b>CAPITOLUL 5 –Alte cheltuieli</b>						
5.1.	Organizarea de santier	-	-	-	-	-
	5.1.1. Lucrari de constructii	-	-	-	-	-
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier	-	-	-	-	-
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	-	-	-	-	-
	5.2.1.Taxa aferenta Insp. de Stat in Constr(0.7%+ 0.5%+0.1%) – fără TVA	0,160	-	-	-	-
	5.2.2. Costul creditului	-	-	-	-	-
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute 1.2; 1.3; 2.3 și 1.4	0,816	-	-	-	-
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>0,932</b>	-	<b>0,186</b>	<b>1,118</b>	-
<b>CAPITOLUL 6 – Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar</b>						
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	-	-	-	-	-
6.1.	Probe tehnologice si teste	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		-	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17,258</b>	-	<b>3,451</b>	<b>20,709</b>	
din care : C + M + Proc. Utilaje (4.1 + 4.2 + 4.3 + 5.1.1)		8,926		1,785	10,711	

Proiectant,

