



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROIECT

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Extindere rețea de distribuție a energiei electrice pe strada I.C. Brătianu "

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului nr. 34.986/18.10.19 , Raportul Serviciului Investiții nr. 34.987/18.10.19 și Avizul Comisiei economico-financiare, juridică și disciplinară;

În conformitate cu prevederile art. 44, alin.1, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale ;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.2, lit."b", alin.4, lit."d", art. 139, alin. 3 lit."a"și art. 196 alin.1 lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Extindere rețea de distribuție a energiei electrice pe strada I.C Brătianu ", prezentați în anexă.


Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMAR
ION LINGU

VICEPRIMAR
MARIAN ANDRONACHE

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
jr. IOAN CIUTAC

VIZAT
Control financiar preventiv



**Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției
" Extindere rețea de distribuție a energiei electrice pe strada I.C.Brătianu "**

1. Valoarea totală a investiției **165.106,81 lei**
din care valoare C+M **140.388,86 lei**
(inclusiv TVA 19%)

din care : fonduri alocate de MUNICIPIUL SUCEAVA: 82.553,40 lei
fonduri alocate de SC.DELGAZ GRID S.A.: 82.553,40 lei


Capacități:

- post de transformare aerian 20/0,4KV, 63 KVA :1 buc.
- cablu LEA 0,4 KV- NFA2XA 50/8+3x70mmp: 450 ml;
- cablu LEA 20 KV : 66 ml
- stâlpi tip SC 10005: 10 buc;
- stâlpi tip SC 15014: 1 buc;
- cutie secționare rețea: 2buc;
- separator orizontal: 1 buc;

2. Durata de execuție a investiției: **6 luni**

**Director General,
Direcția generală tehnică și
de investiții**

Neculai Frunzaru



**Șef Serviciu investiții,
Ștefan Văideanu**





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 34.986 din 18.10.2019

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " Extindere rețea de distribuție a energiei electrice pe strada I.C. Brătianu "

Datorită dezvoltării zonei și apariției de noi consumatori pe strada I.C.Brătianu, din municipiul Suceava, cartier Ițcani, este necesară extinderea rețelelor de alimentare cu energie electrică a locuințelor precum și a iluminatului public pentru această stradă.

Ca urmare a numeroaselor solicitări ale proprietarilor din zonă, s-a elaborat Studiul de Fezabilitate și se propune aprobarea realizării rețelelor de alimentare cu energie electrică a consumatorilor de pe strada de mai sus.

Soluția tehnică propusă și avizată de Delgaz Grid S.A. pentru extindere constă în principal, din următoarele :

- montare 14 stâlpi diferite tipuri
- montarea unui post nou de transformare aerian de 63 Kva montat pe stâlp tipSE8
- montare linie electrică aeriană LEA 20 KV în lungime de 66 ml
- montare linie electrică aeriană LEA 0,4kV în lungime de 450 ml

În conformitate cu prevederile art.13 din Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice aprobată prin Ordinul Președintelui ANRE nr.36/28.02.2019 publicat în monitorul Oficial al României nr. 186/08.03.2019, Delgaz Grid S.A. se obligă să suporte 50% din valoarea totală de investiție.

Având în vedere cele expuse mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.



VICEPRIMAR
MARIAN ANDRONACHE



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII

Serviciul Investiții

Nr. 34.987 din 18.10.2019



RAPORT

al Serviciului investiții privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții **"Extindere rețea de distribuție a energiei electrice pe strada I.C. Brătianu "**

În referatul de aprobare al proiectului se propune extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică în municipiul Suceava, pe strada I.C.Brătianu, situată în cartierul Ițcani.

Necesitatea acestei extinderi este dezvoltarea acestei zone și implicit apariția de noi consumatori de electricitate pe strada evidențiată mai sus.

Noua rețea (extinderea) se va racorda la linia electrică aeriană LEA 20 KV Racord PTA 55 Suceava care trece prin apropierea străzii.

Alimentarea de rezervă în caz de avarie se va face prin conectarea noii rețele la postul de transformare PTAV 324 Suceava 20/0,4 kv din zonă, post alimentat din stația 110/20 KV Ițcani.

Principalele lucrări necesare realizării acestei extinderi sunt:

- montare consolă derivație simplu circuit pe stâlp nr.15 al LEA 20kv Racord PTA 55
- montare stâlp de racord din beton tip SC 15014 în fundație turnată echipat cu separator orizontal și două manete acționare
- montare stâlp beton vibrat precomprimat tip SE8 echipat cu platformă de transformator,
- montarea post de transformare aerian de 63 kva pe stâlpul tip SE8 menționat
- postul de transformare va fi echipat cu o cutie de distribuție din care se vor racorda plecările pe joasă tensiune pentru alimentarea consumatorilor
- montarea a 12 stâlpi beton tip SC 10005
- realizare LEA 20 KV în lungime de 66 ml între LEA 20 KV Racord PTA 55 și postul de transformare aerian
- realizare LEA 0,4 KV cu cablu NFA2X 50/8+3x70 mm, , în lungime de 450 ml
- execuția unei prize de pământ cu o valoare de maxim 10 ohm


Măsurarea energiei electrice pe general în postul de transformare proiectat se va face cu un grup de măsură format din contor electroniv trifazat de energie activă și reactivă, dublu sens, clasa 0,5 și trei transformatoare de curenți 100/5 A.

Această soluție satisface cerințele pentru funcționarea în siguranță și menținerea indicatorilor de calitate ai rețelei și asigură alimentarea cu energie electrică a tuturor consumatorilor din zonă.

Terenul afectat de aceste lucrări de extindere, situat în intravilanul municipiului, este proprietatea municipiului Suceava - domeniul public, identic cu parcela cadastrală nr. 53146.

Având în vedere cele expuse mai sus considerăm necesară și oportună aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "**Extindere rețea de distribuție a energiei electrice pe strada I.C. Brătianu**", prezentați în anexă la Proiectul de Hotărâre.

**Director general,
Neculai Frunzaru**



**Șef Serviciu investiții,
Ștefan Văideanu**

