



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "**Extindere rețea de apă potabilă pe strada Marin Preda**"

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. *17880* din *19.06.2020*, Raportul Serviciului Investiții nr. *17881* din *19.06.2020* și Raportul Comisiei economico-financiare, juridică și disciplinară;

În conformitate cu prevederile art. 44, alin.1, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit. "b", alin.4, lit."d", art. 139, alin.3 lit."a" și art. 196 alin.1 lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "**Extindere rețea de apă potabilă pe strada Marin Preda**", prezentați în anexă.

Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
jrs. IOAN CIUTAC

VIZAT
Control financiar preventiv





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 17880 din 19.06.2020

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții **"Extindere rețea de apă potabilă pe strada Marin Preda"**

Îmbunătățirea calității mediului și a condițiilor de viață ale cetățenilor municipiului Suceava prin racordarea la sistemul public centralizat de alimentare cu apă potabilă a locuințelor și construcțiilor existente și viitoare este unul din dezideratele importante ale municipalității sucevene.


Una din locațiile unde este necesară realizarea racordării locuințelor la sistemul public centralizat de alimentare cu apă potabilă în municipiu este strada Marin Preda din cartierul Burdujeni.

Această stradă începe de la intersecția cu str. Căpitan Grigore Andrei și se afundă după aproximativ 210 m în direcția Cimitirului Eternitatea din cartierul Burdujeni

Din punct de vedere juridic amplasamentul pe care se vor construi rețelele de alimentare cu apă potabilă se află pe teren aparținând domeniului public al Municipiului Suceava, intravilan, teren identic cu parcela cadastrală nr. 3328, în suprafață de 1024 mp.

Conducta de distribuție a apei potabile se va racorda la conducta de apă potabilă existentă deja pe strada Grigore Andrei și se va amplasa sub adâncimea de îngheț în acostamentul drumului, pe o lungime de 210 ml. La această conductă, realizată din polietilenă de înaltă densitate vor fi conectate branșamentele individuale de alimentare cu apă a locuințelor din zonă.

Având în vedere cele expuse mai sus propun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII

Serviciul Investiții

Nr. 17881 din 19.06.2020

RAPORT



al Serviciului investiții privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " **Extindere rețea de apă potabilă pe strada Marin Preda "**

În proiectul de hotărâre supus atenției se propune aprobarea realizării lucrărilor de extindere a rețelei de apă potabilă și branșamente pe strada Marin Preda din cartierul Burdujeni , municipiul Suceava.

Lucrările se vor executa pe strada Marin Preda , de la intersecția cu strada Căpitan Grigore Andrei până când strada se înfundă, după aproximativ 210 ml, în direcția Cimitirului Eternitatea din cartierul Burdujeni.

După finalizare investiția va fi preluată de operatorul licențiat pentru exploatarea Sistemului centralizat de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Suceava, ACET S.A.

Conducta proiectată pentru alimentarea locuințelor se va racorda în conducta existentă pe strada Căpitan Grigore Andrei și va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate PEID-PE 100, PN 10 cu diametrul DN 110x 6 mm, SDR17.

Racordarea rețelei proiectate se va realiza prin intercalarea unui teu egal De110 mm, electrosudabil, montat într-un cămin de racord vane/golire ce se va construi în punctul de racord de pe strada Căpitan Grigore Andrei.

Conducta de distribuție se va amplasa pe teren public și va urmări trasa stradală a străzii Marin Preda. Pozarea în plan orizontal se va face în acostamentul drumului, la aproximativ 0,5 m de marginea drumului, iar în zonele în care acest lucru nu este posibil din cauza lățimii mici a acostamentului, conducta se va poza în carosabilul drumului după care carosabilul se va reface.

Se vor executa 10 branșamente individuale și instalații de contorizare pentru parcelele aferente străzii. Aceste branșamente s-au prevăzut din țeavă material polietilenă de înaltă densitate PEID-PE 100,PN 10 cu diametrul DN 32 mm SDR 17. Conectarea la conducta principală a branșamentelor se va face prin intermediul unui teu de branșare electrosudabil cu colier.

Fiecare branșament va fi prevăzut cu robinet de concesie subteran cu garnitură de manevră, cămine de branșament și bucle de contorizare individuale. Contoarele de apă montate în cămine de apometru vor fi contoare de apă rece cu mecanism extrauscat, echipate cu modul radio.

S-au prevăzut doi hidranți subteran/supraterani cu DN 80 mm montați la o distanță de 100 m unul față de celălalt amplasați lateral față de conductă în afara spațiului carosabil.

În total pe rețeaua de apă potabilă s-au prevăzut : 10 cămine branșamente individuale, un


cămin vane de racord și golire și un cămin de aerisire.

Menționăm că pe strada Marin Preda există conductă de canalizare sistem unitar racordată la rețeaua centralizată existentă pe strada Căpitan Grigore Andrei.


Prin realizarea acestei investiții se va facilita accesul la sistemele centralizate de alimentare cu apă pentru populația din zonă, în consecință se vor îmbunătăți considerabil condițiile de viață a cetățenilor cartierului.

Având în vedere cele expuse mai sus considerăm necesară și oportună aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "**Extindere rețea de apă potabilă pe strada Marin Preda**", prezentați în anexă la Proiectul de Hotărâre.

**Director general,
Neculai Frunzaru**



**Șef Serviciu investiții,
Ștefan Văideanu**



**Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției
" Extindere rețea de apă potabilă pe strada Marin Preda "**

1. Valoarea totală a investiției	311.254,971	lei
din care valoare C+M	221.866,122	lei
(inclusiv TVA 19 %)		

Capacități principale:

- conductă polietilenă înaltă densitate PEID PE 100, PN 10 -DN 110.....210 ml
- brașamente individuale țevă PEID PE100 , PN10- DN3210 buc.
- cămine de racord.....1 buc.
- cămine de aerisire1 buc.
- hidranți subterani/supraterani de incendiu exteriori DN 80 mm2 buc.

2. Durata de realizare a investiției: 2 luni

**Director General,
Direcția generală tehnică și
de investiții**

Neculai Frunzaru


**Șef Serviciu investiții,
Ștefan Văideanu**

