



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROIECT

### HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " **Reabilitare tronson rețea de canalizare pluvială strada Calea Burdujeni** ""

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. *25230* din *21.08.2020* Raportul Serviciului Investiții nr. *25231* din *21.08.2020* și Raportul Comisiei economico-financiare, juridică și disciplinară;

În conformitate cu prevederile art. 44, alin.1, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale ;

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit. "b", alin.4, lit."d", art. 139, alin.3 lit."a" și art. 196 alin.1 lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " **Reabilitare tronson rețea de canalizare pluvială strada Calea Burdujeni** ", prezentați în anexă.


**Art.2.** Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



VICEPRIMAR  
MARIAN ANDRONACHE

AVIZAT  
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI  
jrs. IOAN CIUTAC

VIZAT  
Control financiar preventiv



**Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției  
"Reabilitare tronson rețea de canalizare pluvială strada Calea Burdujeni "**

**1. Valoarea totală a investiției** 602.780,00 lei  
**din care valoare C+M** 580.000,00 lei  
**(exclusiv TVA 19 %)**

**Capacități:**

- conductă polietilenă PEID-CR DN600 mm .....101 ml
- cămin vizitare cu deversor și grătare.....1 buc.
- cămin linie.....1 buc.


**2. Durata de realizare a investiției:** 2 luni

**Director General,  
Direcția generală tehnică și  
de investiții**

**Neculai Frunzaru**



**Șef Serviciu investiții,  
Ștefan Văideanu**





**MUNICIPIUL SUCEAVA**

**B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224**

**www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro**

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 25230 din 21.08.2020

## REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții **"Reabilitare tronson rețea de canalizare pluvială strada Calea Burdujeni "**

În momentul actual pe calea Burdujeni din municipiul Suceava, în zona Bisericii Sfântul Andrei și a blocurilor 83 și 84 este necesară o reabilitare ( redimensionare ) a rețelei existente de canalizare. În condițiile unor precipitații sub formă de aversă cu caracter torențial, care sunt din ce în ce mai dese în ultimii ani, rețea de canalizare existentă în zonă este depășită și astfel au loc refulări importante de apă cu inundarea străzii Calea Burdujeni și a incintei Bisericii Sfântul Andrei.

Lucrările propuse vor cuprinde următoarele categorii principale: desfacere și refacere sistem rutier, montare cămin de vizitare cu deversor, montare tronson de canalizare cu lungime 101 m și realizare punct de descărcare în căminul de vizitare existent de pe canalizarea pluvială din zona Piața Burdujeni.

Din punct de vedere juridic amplasamentul propus se află pe teren intravilan aparținând domeniului public al Municipiului Suceava.

Prin realizarea acestei reabilitări a rețelei de canalizare se va asigura preluarea în condiții optime a debitelor mari de ape pluviale în perioadele cu precipitații foarte puternice și astfel se vor elimina neajunsurile ce se produc datorită inundării străzii și a Bisericii Sfântul Andrei din cartierul Burdujeni.

Având în vedere cele expuse mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.



**VICEPRIMAR  
MARIAN ANDRONACHE**



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

**DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII**

**Serviciul Investiții**

Nr. 2523 / din 21.08.2020



## RAPORT

al Serviciului investiții privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " **Reabilitare tronson rețea de canalizare pluvială strada Calea Burdujeni** "

În proiectul de hotărâre supus atenției se propune reabilitarea ( redimensionarea ) rețelei existente de canalizare de pe calea Burdujeni din municipiul Suceava în zona Bisericii Sfântul Andrei și a blocurilor 83 și 84. Această intervenție este necesară deoarece în condițiile ploilor torențiale rețeaua existentă intră sub presiune și are loc refularea apei pe strada Cale Burdujeni și în incinta Bisericii Sfântul Andrei.

Lucrările proiectate vor fi executate parțial pe spațiu verde și parțial pe aleea de acces la Piața Burdujeni pe teren intravilan al municipiul Suceava.

Principalele categorii de lucrări necesare acestei reabilitări sunt :

a) desfacere și refacere sistem rutier

Montarea conductei se va realiza în săpătură deschisă cu sprijiniri cu desfacerea sistemului rutier și aducerea terenului la starea inițială.

b) montare cămin de vizitare

În punctul de descărcare a rețelei de canalizare pluvială existentă în amonte de un cămin de vizitare existent între blocurile 83 și 84 se va realiza un cămin de vizitare cu deversor interior cu adâncimea de 2,00 m.

c) montare conductă canalizare

Se va amplasa un tronson de canalizare cu lungime de 101 ml de la căminul deversor specificat mai sus până la un cămin existent de vizitare poziționat pe rețeaua de canalizare pluvială existentă din zona Piața Burdujeni. Acest tronson se va realiza din polietilenă de înaltă densitate corugată PEID-CR, cu diametrul Dn 600 mm

d) punct de descărcare în căminul de vizitare existent de pe canalizarea pluvială din zona Piața Burdujeni

Prin această reabilitare se vor rezolva neajunsurile ce apar prin inundarea carosabilului stăzii și a incintei bisericii Sfântul Andrei în cazul ploilor torențiale.

Având în vedere cele expuse mai sus considerăm necesară și oportună aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " **Reabilitare tronson rețea de canalizare pluvială strada Calea Burdujeni** ", prezentați în anexă la Proiectul de Hotărâre.

Director general,  
Neculai Frunzaru

Șef Serviciu investiții,  
Ștefan Văideanu