


- LEGENDA:**
- - - - - Traseu conducte termoficare existent, care nu face obiectul prezentului tronson;
 - - - - - Traseu conducte termoficare nou proiectat, cu conducte preizolate, amplasate in subteran, in canal termic existent, pe pat de nisip;
 - C II □ - Camin racord;
 - ↔ - Limita de proiect;
- Lungimea de traseu este de aproximativ 405 m.



Dimensiuni minime sețiunii transversale conducte primare amplasate in subteran

Nr. Crt.	Dn nou proiectat	D manta(Dm)	A [mm]	B [mm]
1	Dn 300	450	150	300

2		
1		
Revizia:	Numele/Semnatura:	Motivul revizuirii:

Denumire contract:
Actualizarea documentației tehnico-economice in vederea obținerii finanțării in cadrul Programului - cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiența și modernizarea rețelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale in cogenerare de înaltă eficiența și pentru modernizarea rețelelor de termoficare finanțate din Fondul pentru Modernizare pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de transport și distribuție energie termica in municipiul Suceava"

RAMBOLL RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE Adresa: Str. Turturelelor nr.11A, Bucuresti, Sector 3, Bucuresti, cod 030881, Telefon: +4021 314 8314; Fax +4021 314 3175; E-mail: rambollsee@ramboll.com		Autoritatea contractanta: MUNICIPIUL SUCEAVA Denumire contract: STUDIUL DE FEZABILITATE: "REABILITAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE ENERGIE TERMICA IN MUNICIPIUL SUCEAVA"	Contract nr. 46311 / 09.12.2022
--	--	---	---------------------------------

Proiectat:	Ing. C. APETROAI	Scara: 1:500	Denumire plansa:	Faza S.F.
Desenat:	Ing. C. APETROAI	Data:	PLAN DE SITUATIE REȚEA TERMICA PRIMARA C II (F12) - 27 (236)	
Aprobat:	Ing. I. DUICA	Februarie 2023	Cod document: C46311-BURDUJENI-05-A3	Plansa nr. Th. 5