


Secțiune transversală
conduțe termice primare amplasate suprateran
- pe stalpi existenți sau nou construiți



Dimensiuni minime secțiuni transversale conduite primare
amplasate în suprateran

Nr. Crt.	Dn nou proiectat [mm]	D manta(Dm) [mm]	A [mm]	B [mm]
1	Dn 700	900	150	400

- LEGENDA:
- — — — — Traseu conducte termoficare existent, care nu face obiectul prezentului tronson;
 - * — * — Traseu conducte termoficare nou proiectat, cu conducte preizolate, amplasate în suprateran, pe stalpi existenți sau noi construiți;
 - F9A(199) - Nod termoficare;
 - — — — — Limita de proiect;
- Lungimea de traseu este de aproximativ 645 m.

2		
1		
Revizia:	Numele/Semnatura:	Motivul revizurii:
Denumire contract: Actualizarea documentației tehnico-economice în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului - cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelilor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelilor de termoficare finanțate din Fondul pentru Modernizare pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de transport și distribuție energetică termică în municipiul Suceava"		
RAMBOLL RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE Adresa: Str. Tururelor nr.11A, București, Sector 3, București, cod 030881. Telefon: +4021 314 8314; Fax +4021 314 3175; E-mail: rambollsee@ramboll.com		Autoritatea contractanta: MUNICIPIUL SUCEAVA Denumire contract: STUDIU DE FEZABILITATE: "REABILITAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE ENERGIIE TERMICA IN MUNICIPIUL SUCEAVA" Contract nr. 46311 / 09.12.2022
Proiectat: Ing. C. APETROAI	Scara: 1:500	Denumire planșă: PLAN DE SITUATIE REȚEA TERMICĂ PRIMARĂ
Desenat: Ing. C. APETROAI	Data:	CT - CT2 - F9A (199)
Aprobat: Ing. I. DUICA	Februarie 2023	Cod document: C46311-CT-CT1-09-A3
		Faza S.F.
		Planșă nr. Th-9