

OBIECTIV
AEE TPL - FISA TEHNICA PTAV

PROIECTANT
SC ASTRALUX SRL SUCEAVA

Fisa tehnica nr. 2

Utilajul , Echipamentul tehnologic: 61 PTAV 2*1000 kVA
Producator:

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1	2
1.	Parametrii tehnici si functionali	
	Post de transf. compact 20/0,4 kV, 2*1000 kVA, cu: - 2 CL cu sep. de sarc. motorizat si indic. de defect;- 2 CT cu sep. de sarc. manual si intrerup. motorizat cu act. motor., 3 TC si releu de prot.- 2 trafo d e put. 1000 kVA,cf. Delgaz;-1TDRI cu 2 circ intrare de 1600A, 1 circ de cupla cu separator tripolar orizontal cu In=1600A, circ alim.consum. 4+4 echipate cu sep tripolare verticale In=630A si 4+4 -neechipate	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare	
	- CL cu sep. de sarc. 24KV/630A/16kA, cu comut. in SF6 si action. moto r. 24Vcc;- CT cu sep. de sar. de 24 kv/630A/16kA, cu comutatie in SF6 si action. man., intrerup. cu comut. in vid de 24 kv/16 kA/630A, act ion. motoriz. 24Vcc, releu de prot. digital;- 2 trafo de 1000 kVA, cu pierderi reduce	
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante	
4.	Conditii de garantie si postgarantie	
	36 luni de la punerea in functiune	
5.	Alte conditii cu caracter tehnic	
	-conform Specificatii Tehnice Delgaz Grid SA	

