

Fisa tehnica nr. 1

Utilajul , Echipamentul tehnologic: 60 PTAV 2\*1600 KVA  
Producator:

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corepondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1	2
1.	Parametrii tehnici si functionali  Post de transf. compact 20/0,4 kV, 2*1600 kVA, cu: - 2 CL cu sep. de sarc. motorizat si indic. de defect;- 2 CT cu sep. de sarc. manual si intrerup. motorizat cu act. motor., 3 TC si releu de prot.- 2 trafo de put. 1600 kVA,cf. Delgaz;- 1TDRI cu 2 circ intrare de 2500A, 1 circ de cupla cu intrerup.autom.debrasabil cu In=2500A, circ alim.consum. 4+4 echipate cu sep tripolare verticale In=630A si 4+4 -nenechipate	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare  -2 CL cu sep. de sarc. 24kV/630A/16kA, cu comut. in SF6 si action. moto r. 24Vcc;-2 CT cu sep. de sar. de 24 kV/630A/16kA, cu comutatie in SF3 si action. man., intrerup. cu comut. in vid de 24 kV/16 kA/630A, act ion. motoriz. 24Vcc, releu de prot. digital;- 2 trafo de 1600 kVA, cu pierderi reduse,	
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante	
4.	Conditii de garantie si postgarantie  36 luni de la punerea in functiune	
5.	Alte conditii cu caracter tehnic  -conform Specificatii Tehnice Delgaz Grid SA	

