

ETICHETA IDENTIFICARE CABLU
LA SUPRAFATA-BORNE, TINTE

○ 20 kV - NA2XS(FL)2Y 3*(1*150)mp○ 2024

Nota: - inaltimea literelor este de 8 mm
- simbolul "○" reprezinta cele 2 gauri pentru fixarea etichetei pe cablu prin bride
confectionate din material plastic

Folie de avertizare LES

CABLURI ELECTRICE
SUB TENSIIUNE



CABLURI ELECTRICE
SUB TENSIIUNE

ATENTIE!

PERICOL ELECTRICI!

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energetic
BLESNEAG MARIN
CNP 1591129335002
Verificator de proiecte
de instalații electrice
Autorizația nr. 201820331/27 nov. 2018
Valabilă până la data de:
27 nov. 2025

Verificator	Nume	Semnătura	Cerința	Referat verificare/expertiză nr.	Data:
PROIECTANT INSTALAȚIILE ELECTRICE:				Beneficiar:	Proiect nr.:
SC ASTRALUX SRL SUCEAVA				MUNICIPIUL SUCEAVA	1 / 2024
Nume	Scara:	Elaborarea documentației tehnice pentru traseul și montajul la rețeaua de energie electrică pentru proiectul: "Sistem de transport public metropolitan etapa I și etapa II", finanțate din fonduri europene aferente Componentei C10-Fondul Local din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și Programul Regional 2021-2027			Faza:
Proiectat	ing. Acsinti Otilia	Semnătura			PT+CS
Desenat	ing. Acsinti Otilia				Planșa:
Verificat	ing. Gherasim Bogdan				1/17
Titlul planșei:			Detaliu identificare și avertizare - LES 20 kV		