



NR. CRT.	DENUMIRE ECIPAMENTE	TIP INTRERUPATOR	AN FAB.	TIP SB 1-2	AN FAB.	TIP SL	AN FAB	TIP TT / RAP. DE TANSF.	AN FAB	TIP TC / RAP. DE TRANSF.	AN FAB	TIP DESCARC.	AN FAB
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cel.110kV Trafo-1	IO	1980			STEP	1979	TECU/110000/13;2x100/13;100	1980	CESU/300/5	1979	3HSRC 96	2004
2	Cel.110kV Trafo-2	IO	1980			STEP	1979	TECU/110000/13;2x100/13;100	1996	CESO/200/5	1979	3HSRC 96	2004

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
BLESNEAG MARIN
 CNP 150/120335002
 Verificator de proiecte de instalații electrice
 Autorizația nr. 201820331 / 27 nov. 2018
 Valabilă până la data de: 27 nov. 2023

BENZILE DE TENSIUNE:
 20 kV : 20,8 – 21,6

Simboluri automatizari

Denumire	In functie	Anulat
A.A.R.	●	●
D.A.S.f	⊙	⊙
D.R.R.I.	⊙	⊙

- ☒ - celule modernizate (intreruptor si protectii)
- ☒ - celule modernizate (numai protectii)
- ☒ - Trafo cu dispozitiv de reglaj automat al tensiunii (RAT)

Obs: In conformitate cu NI 46/12.06.2017 DDR lasi pentru respectarea PE 126/82, echipamentele in rezerva se vor aduce in functiune, in sarcina, fara cereri de retragere din exploatare timp de 30 min. in fiecare luna, in una din zilele de marti, miercuri sau joi din saptamana a doua a lunii.

DEGR P02-03-251 Ed.1 Instructiune intocmire scheme normale MT-IT

	Funcția	Prenume si nume	Semnatura
Intocmit	Dispecer Sef Tura	Ing. Daniel Popa	
Verificat	Sef FCL ES Suceava	Ing. Daniel Furtuna	Furtuna Daniel
	Sef Serv. Dispecerat IT	Ing. Costica Nazareanu	COSTICA - ADI NAZAREANU
Aprobat	Sef DED-L Suceava	Ing. Viorel Holenciu	
	Sef CORE Suceava	Ing. Taran Ioan	IOAN TARAN
	Sef Serv. Dispecerat IT	Ing. Costica Nazareanu	COSTICA - ADI NAZAREANU
	Sef Serv. Dispecerat MT	Ing. Dan Earmacov	Earmacov Adrian Dan

SC DELGAZ-GRID SA
 CENTRUL OPERATIUNI REȚEA
 ELECTRICITATE SUCEAVA
 Schema normala a statiei de transformare 110/20 kV MIRAUTI
 Perioada de valabilitate:
 01.04.2023-30.09.2023