

Numele si prenumele verficatorului atestat
Firma : PFA CERCEL CONSTANTIN FLORIN
Adresa, tel., fax : Iasi, Str Cosbuc nr 12, 0744653578

ANEXA 2a
(conf. Ord. M.L.P.A.T NR 77N/96)
Nr. 87 din 06.01.2024

REFERAT

Ansamblu Rezidential cu cladiri cu regim mare de inaltime cu functiuni mixte: locuinte colective, spatii comerciale, spatii pentru alimentatie publica, spatii pentru prestari servicii, spatii pentru birouri, locuri de parcare supraterane si subterane, sistematizare verticala, imprejmuire, racorduri/bransamente., Strada Vasile Bumbac nr. 4-8, mun. Suceava, jud. Suceava, NR. CAD. 56614 și NR. CAD. 54770, CARTEA FUNCICIAR 87708, Certificatul de urbanism nr. 50 din 27.01.2023 proiect nr. NR. 6/2023. Faza de proiectare : PUZ - STUDIU DE TRAFIC - MANAGEMENT DE TRAFIC ȘI DETALII DE EXECUȚIE

1. Date de identificare :

- Proiectant general : S.C. ARTTEK CB S.R.L.- mun. București
- Proiectant de specialitate : S.C. ROTALINE STRABE S.R.L.- mun. Galați
- S.C. FINEDESIGN STRUCTURES AIB S.R.L.- mun. Brasov
- Investitor : S.C. NIVA DEVELOPMENT S.R.L.
- Amplasament : Strada Vasile Bumbac nr. 4-8, mun. Suceava, jud. Suceava

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei :

ALEEA NUCULUI

- acces rutier de la proprietatea private la strada ALEEA NUCULUI. Benzi de intrare-iesire de 3.0 m latime si deschiderea accesului la poprietate de 6,00 m., cu raza de racordare de 2.20 m si 7.50 m.
- Semnalizarea rutiera:
Indicatorul de Cedeaza trecerea si indicatorul Obligatziu la dreapta, unde la partea superioara, acestea vor fi amplasat la iesirea de pe acces si intrarea pe str. ALEEA NUCULUI.
Pe banda de iesire de pe acces se va executa marcajul rutier de cedeaza trecerea si obligatziu la dreapta si se va monta un indicator cedeaza trecerea si un indicator obligatziu la dreapta, conform prescriptiilor cuprinse in SR 1848/7-2015.

Strada ALEXANDRU IENCEANU

- acces rutier de la proprietatea private la strada ALEXANDRU IENCEANU. Banda de iesire de 3.0 m latime si deschiderea accesului la poprietate de 3,80 m., cu raza de racordare de 3.07 m si 3.00 m.
- Semnalizarea rutiera:
Indicatorul de Cedeaza trecerea si indicatorul Obligatziu la dreapta, unde la partea superioara, acestea vor fi amplasat la iesirea de pe acces si intrarea pe strada ALEXANDRU IENCEANU.

Sistemul rutier propus pentru accesele auto si zona de parcare in zona proprietatii este:

- Strat de uzura din BA16 - 4 cm
- Strat de legatura din BAD22.4 - 6 cm
- Strat de fundatie din piatra sparta 0-63mm: 15 cm
- Strat fundatie din balast sort 0-63 - 30 cm

Amenajare trotuare:

- Ancadramente din boduri mici 10x15x50cm incastrate in beton de ciment C16/20 15x20cm
- Strat de uzura din BA8 – 4cm
- Strat de uzura din BA8- 4cm
- Strat de fundatie din beton C16/20 – 8cm
- Strat de fundatie din balast sort 0-63mm- 15cm

Amenajare spatii verzi:

Incinta se va reface in totalitate, realizandu-se prin nivelare teren și așternere a unui strat de 10-15 cm pământ vegetal si insamantarea acestuia cu gazon .

Documente ce se prezinta la verificare

- MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV
- D00 - PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONA
- D01 - PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONA
- D02 - PLAN DE SITUATIE EXISTENT
- D03 - PLAN DE SITUATIE PROIECTAT
- D04 - PLAN DE SITUATIE PROIECTAT SI MANAGEMENT DE TRAFIC
- D05- PLAN DE SITUATIE PROIECTAT SEMNALIZARE RUTIERA PE TIMPUL EXECUTIEI
- D06 - PROFILE TIP SI DETALII TEHNICE
- D07 - PROFILE TIP SI DETALII TEHNICE

3. Concluzii asupra verificatii proiectului

Proiectul corespunde din punct de vedere tehnic normativelor tehnice in vigoare la data elaborarii prezentului proiect. Orice modificare a prezentului proiect se va face numai cu avizul si stampila verficatorului de proiect.

Am primit 3 (trei) exemplare

Investitor/proiectant

Am predat 3(trei) exemplare

Verificator tehnic atestat
ING. CERCEL CONSTANTIN FLORIN

