



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 348/28.09.2023 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: „**Extindere rețea de alimentare cu apă pe strada Căprioarei, cartier Burdujeni, Municipiul Suceava**”

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr. ~~38470~~ din ~~24.07.2024~~ al domnului Vasile Rîmbu, Primar al Municipiului Suceava
- Raportul nr. ~~38471~~ din ~~24.07.2024~~ al Serviciului Investiții, Energetic și Utilități Publice din cadrul Direcției Tehnice și de Investiții
- Avizul Comisiei Juridice de disciplină, servicii publice, administrație publică și ordine publică
- Avizul Comisiei buget- finanțe, fonduri europene, strategii de dezvoltare

În concordanță cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale ;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: „ Extindere rețea de alimentare cu apă pe strada Căprioarei, cartier Burdujeni, Municipiul Suceava”, conform anexei la prezenta hotărâre și care va înlocui Anexa la H.C.L nr. 348 din 28.09.2023

Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L nr. 348 din 28.09.2023 rămân nemodificate.

Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
GHEORGHE-ALEXANDRU MOLDOVAN



VIZĂ,
Serviciul Juridic

A blue ink signature is written below the text.



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 38470 din 24.07.2026

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 348/28.09.2023 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: ” **Extindere rețea de alimentare cu apă pe strada Caprioarei, cartier Burdujeni, Municipiul Suceava**”

În vederea realizării în condiții optime a obiectivului de investiții și ca urmare a necesităților identificate pe parcursul execuției lucrărilor, a fost emisă Dispoziția de șantier nr. 2/03.07.2026, prin care s-au actualizat o parte dintre capacitățile fizice prevăzute în indicatorii tehnico-economici aprobați inițial.

Astfel, s-a constatat necesitatea suplimentării numărului de branșamente de apă de la 47 bucăți la 57 bucăți, întrucât, în urma verificărilor efectuate în teren, s-a constatat existența unui număr mai mare de utilizatori și de proprietăți edificate decât cel estimat în faza de proiectare.

Modificarea are ca scop asigurarea posibilității de racordare la rețeaua publică de alimentare cu apă a tuturor proprietăților existente din zona investiției.

Totodată, prin aceeași Dispoziție de șantier s-a dispus reducerea numărului de hidranți de incendiu de la 13 bucăți la 7 bucăți, ca urmare a reevaluării soluției tehnice în conformitate cu prevederile Normativului NP 133/2022, pct. 9.2.7.3 „Hidranți în rețelele de distribuție”, alin. (1), potrivit căruia distanța măsurată între doi hidranți exteriori nu poate depăși 200 m, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2). Având în vedere că amplasamentul investiției nu se încadrează în cerințele prevăzute la alin. (2), rezultă că amplasarea celor 7 hidranți respectă cerințele normativului aplicabil.

Modificările propuse vizează exclusiv actualizarea capacităților fizice rezultate în urma optimizării soluției tehnice și a situației reale din teren, fără a afecta funcționalitatea obiectivului de investiții și fără a modifica scopul investiției.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 348/28.09.2023 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții, în forma prezentată.

INIȚIATOR

PRIMAR

E.C. VASILE RIMBU





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII, ENERGETIC ȘI DE UTILITĂȚI PUBLICE

Nr. 38471 din 26.02.2026



RAPORT

al Serviciului Investiții, Energetic și de Utilități Publice privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 348/28.09.2023 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „**Extindere rețea de alimentare cu apă pe strada Caprioarei, cartier Burdujeni, Municipiul Suceava**”

În proiectul de hotărâre supus atenției Consiliului Local se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 348/28.09.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă pe strada Caprioarei, cartier Burdujeni, Municipiul Suceava”, ca urmare a emiterii Dispoziției de șantier nr. 2/03.07.2026.

Pe parcursul execuției lucrărilor, în urma verificărilor efectuate în teren și a reevaluării soluțiilor tehnice adoptate în faza de proiectare, s-a constatat necesitatea actualizării unor capacități fizice ale investiției.

Astfel, numărul branșamentelor de apă se majorează de la 47 bucăți la 57 bucăți, întrucât în zona investiției există un număr mai mare de utilizatori și de proprietăți edificate decât cel estimat în etapa de proiectare. Prin această modificare se asigură posibilitatea racordării tuturor imobilelor existente la sistemul public de alimentare cu apă.

De asemenea, numărul hidranților exteriori se reduce de la 13 bucăți la 7 bucăți, ca urmare a optimizării soluției tehnice în conformitate cu prevederile Normativului NP 133/2022, pct. 9.2.7.3 „Hidranți în rețelele de distribuție”, alin. (1), care stabilește că distanța măsurată între doi hidranți nu poate depăși 200 m, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2). Întrucât amplasamentul investiției nu se încadrează în condițiile prevăzute la alin. (2), amplasarea unui număr de 7 hidranți respectă integral cerințele normativului de proiectare.

Modificările propuse sunt rezultatul adaptării documentației tehnice la situația reală din teren și la cerințele normativelor tehnice în vigoare, fără a afecta funcționalitatea obiectivului de investiții și fără a modifica scopul pentru care acesta a fost aprobat.

Modificările propuse determină o redistribuire a valorilor aferente unor categorii de lucrări, generată de actualizarea capacităților fizice ale investiției, respectiv majorarea numărului de branșamente și reducerea numărului de hidranți. Impactul financiar al acestor modificări se încadrează în valorile maxime ale indicatorilor tehnico-economici aprobați anterior prin Hotărârea Consiliului Local nr. 348/28.09.2026, fără depășirea acestora.

Având în vedere cele expuse mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 348/28.09.2026 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „**Extindere rețea de alimentare cu apă pe strada**”

Caprioarei, cartier Burdujeni, Municipiul Suceava”, în forma prezentată în anexa la proiectul de hotărâre.

Direcția Tehnică și de Investiții
Director executiv,
Neculai Frunzaru



Serviciul Investiții, Energetic și Utilități Publice
Șef Serviciu,
Alexandru Bejinaru



Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției :
" Extindere rețea de alimentare cu apă pe strada Caprioarei, cartier Burdujeni,
Municipiul Suceava "

1. Valoarea totală a investiției	1.528.856,62	lei
din care valoare C+M	979.783,53	lei
(inclusiv TVA 21 %)		

Capacități principale:

- conductă polietilenă înaltă densitate PEID PE 100, PN 10 -DN 110.....1239 ml
- cămine de vane.....6 buc.
- cămine de bransament57 buc.
- hidranți subterani/supraterani de incendiu exteriori DN 80 mm7 buc.

2. Durata de realizare a investiției: 12 luni

Direcția Tehnică și de investiții
Director executiv,
Neculai Frunzaru



Serviciul Investiții, Energetic și de
Utilități publice
Șef Serviciu,
Alexandru Bejinaru

