

VERIFICATOR ATESTAT M.L.P.A.T. A.1;A.2

Nr.05982/2002

Numele și prenumele verficatorului atestat :

ing. Popa Oliviu Marian

conform registrului de evidență

Adresa :Ing.N.Teodorescu nr.44, sector 6, București

Telefon : 021/3162662

Nr. 1256

Data : 2025

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința : A.1; A.2;

„ZONA DE AGREMENT PARC ȘIPOTE”

faza: P.T.

1. Date de identificare

- Proiectant: S.C. NORTH-EAST CONSULTING S.R.L.
- Investitor: MUNICIPIUL SUCEAVA
- Localitatea: MUNICIPIUL SUCEAVA, JUȚUL SUCEAVA

2. Caracteristici principale ale construcției propuse:

CLADIRE CIVILA AVAND FUNCTIUNEA - ZONĂ DE AGREMENT

REGIM DE ÎNĂLȚIME: PARTER

Categoria de importanta a construcției – “C”.

Clasa de importanta III

3. Caracteristici principale ale lucrarilor de constructii

CLASIFICAREA CLADIRII:

CONSTRUCTIE DE IMPORTANTA NORMALĂ - C

CLASA DE IMPORTANTA III

1 - CLADIRE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER

2 - STRUCTURA CONSTRUCȚIEI

Sistemul structural este conceput astfel incat sa respecte normele si normativele in vigoare, sa satisfaca cerintele arhitectural-functionale ale beneficiarului si in acelasi timp sa permita o realizare cat mai rapida conform cerintelor de tema.

Elementele ce constituie obiectul prezentei documentatii sunt realizarea fundatiilor pentru :

- Mobilier urban
- Bancă cu spătar
- Pavilion de activități educative
- Pavilion expozițional
- Toaletă automată racordabilă cu trei unități
- Alei suspendante, cu segmente in trepte
- Elemente de signalistică


Sistemul de prindere pentru elementele de mobilier: bancile se vor amplasa in teren, peste platformele amenajate cu pamant stabilizat cu liant ecologic , prin intermediul a 4 suruburi de fundatie tip F1 – M76x1300 M16 R.

Sistemul de prindere pentru pavilioane: fiecare dintre cele doua pavilioane se vor amplasa in teren, peste platformele amenajate cu pamant stabilizat cu liant ecologic , prin intermediul a 14 suruburi de fundatie tip F1 – M76x1300 M16 R , care vor fi montati pentru fixarea stalpilor din lemn aferenti cadrului pavilioanelor , respectiv a elementelor de mobilier(banci). Mobilierul de interior tip masuta va fi fixat prin intermediul suruburilor de fundatie tip F 2 KSF F 76x1000x- R.

Sistemul de prindere pentru toaleta automata cu 3 unitati: toaleta se va amplasa in teren, peste platforma amenajata cu pamant stabilizat cu liant ecologic , prin intermediul a 8 suruburi de fundatie tip F 2 KSF F 76x1000x- R, care vor fi montati pe conturul cadrului toaletei.

Sistemul de prindere pentru elementele de signaliztica: - elementele de tip 01 – panouri de informare accese - se vor amplasa in teren, prin intermediul a doua suruburi de fundatie tip F1 – M76x1300 M16 R, care vor fi montati pentru fixarea stalpilor din lemn aferenti cadrului panourilor , iar elementele de signalistica tip 02 – panouri de informare directionare- se vor amplasa in teren, prin intermediul unui surub de fundatie tip F 2 KSF F 76x1000x- R, care va fi montat pentru fixarea stalpului din lemn aferent panoului.

Sistemul de prindere pentru aleile suspendate cu trepte: elemetele componente ale scarilor se vor fixa in terenul natural prin intermediul unor suruburi(micropiloti) de fundatie tip KSF M 76x1300x- M16.



Pentru fixarea elementelor componente ale aleilor suspendate cu trepte se vor utiliza elemente din lemn si elemente metalice imbinate prin sudura sau cu suruburi metalice si elemente de prindere metalica .

Nu se vor executa fundatii din materiale care nu se incadreaza in categoria materiale ecologice.

Conform "Normativului pentru proiectarea antiseismica a constructiilor" P100-1/2013, amplasamentul se gaseste in zona seismica ce e caracterizata de $a_g = 0.20 g$ si perioada de colt este $T_c = 0,7 s$.

4. Documente ce se prezintă la verificare

- Tema de proiectare -
- Memoriu elaborat de proiectant în care se prezintă soluția adoptată pentru respectarea cerinței verificate : Da
- Planșele desenate în care se prezintă soluția : Da
- Note de calcul în care se fundamentează soluția propusă, programul de calcul și listing-ul Da
- Caiet de sarcini. Da


5. Concluzii asupra verificării

5a. În urma verificării se consideră proiectul corespunzător semnându-se și stampilându-se.

Am primit 2 exemplare

g

Am predat 2 exemplare
Verificator tehnic atestat



Nr. Registru:	2712
Data:	2025

REFERAT

Privind verificarea documentațiilor de proiectare pentru cerința fundamentală:

B1 – Siguranță și accesibilitate în exploatare ;
În domeniile: construcții civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicații, miniere;

PROIECT nr.:	102/2025	Faza:	P.T.
---------------------	-----------------	--------------	-------------

Date de identificare:

Titlu proiect :	„ZONA DE AGREMENT PARC ȘIPOTE”
Proiectant :	S.C. NORTH-EAST CONSULTING S.R.L.
Investitor:	MUNICIPIUL SUCEAVA
Amplasare:	MUNICIPIUL SUCEAVA, JUȚUL SUCEAVA

Caracteristici ale construcției;*

- Tip construcție , conform P118: clădire civilă;
- Regim de înălțime: Parter;
- Categorie/funcțiune clădire: Curți-construcții/ Zână de agrement;
- Suprafața teren: 393.130,00 mp;
- Categoria de importanță: C - normală;
- Clasa de importanță: III;

Documente prezentate la verificare:**

Raport de expertiză tehnică:	-
Certificat de urbanism:	Da
Memoriu tehnic:	Da
Piese desenate:	Da
Scenariu de securitate la incendiu:	Nu

Concluzii asupra verificării:

În urma verificării se consideră proiectul:	Corespunzător
Se respectă prevederile cu privire la siguranța și accesibilitatea în exploatare: siguranța circulației pietonale, siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizat, siguranța în timpul lucrărilor de întreținere, siguranța la intruziuni și efracții, adaptarea construcțiilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.	
Se semnează și se ștampilează proiectul cu următoarele condiții obligatorii pentru a fi introduse în documentație de către proiectant, prin grija investitorului:	
Nu este cazul	

Se vor preciza: * construcție nouă/modernizare/extindere/consolidare-condiții constructive, dimensiuni, funcția principală, condiții de amplasament și vecinătăți care au legatură cu cerința verificată (zona seismică, natură teren, zonă climatică, etc.); ** se înscriu numai documentele prezentate la verificare.

Am primit, Investitor / Proiectant	Am predat, Verificator, Ing. Onutu V. Loengrin
---------------------------------------	--

